UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL SAVIO"
Stazione Unica Appaltante
Sede di Cesena (FC)
Tel. 0547/356231 Fax 0547/356572

BANDO DI PROCEDURA APERTA

COMUNE DI MERCATO SARACENO - APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE. SEDE PROVVISORIA PER ALCUNE AULE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "F.ZAPPI". - IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARA Euro 288.500,00 - CIG 7084855F49

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE : ORE 13.00 DEL GIORNO 06 giugno 2017

FAQ N.3 – RISPOSTE AI CHIARIMENTI

D: : *il trucciolare spessore 22mm previsto nel capitolato non può essere incombustibile di classe A2FL di reazione al fuoco; si possono utilizzare pannelli a base cementizia che rientrano nella classe di reazione al fuoco richiesta?*

R: IL PANNELLO DI SUPPORTO (22mm) AL PAVIMENTO IN PVC POTRA' ESSERE VARIATO ED ADOTTATA LA PROPOSTA INDICATA, A CONDIZIONE CHE IL PANNELLO ABBIA LE CARATTERISTICHE DI PORTANZA INDICATE IN PROGETTO.

D*:si chiedono chiarimenti sulla classe di esecuzione delle strutture in carpenteria metallica in particolare se debbano essere realizzate in classe di esecuzione exc3 come da en1090*

R: SI CONFERMA CHE LE OPERE DEVONO ESSERE REALIZZATE IN CLASSE DI ESECUZIONE EXC3 COME DA EN1090

Cesena, 01 giugno 2017

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

STAZIONE UNICA APPALTANTE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
Dott. Angelo Rossi