UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL SAVIO"

Stazione Unica Appaltante

Sede di Cesena (FC)

Tel. 0547/356231 Fax 0547/356572

BANDO DI PROCEDURA APERTA

COMUNE DI CESENA – SCUOLA PRIMARIA MARTORANO – APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENZA ENERGETICA

Codice CIG : 73320864C6

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE : ore 13.00 del giorno 08/03/2018

FAQ N.7– RISPOSTE AI CHIARIMENTI

D: " Avremmo una richiesta di chiarimento relativamente alla Piattaforma Elevatrice prevista in nella gara in oggetto, nella descrizione di Elenco Prezzi (voce Nr. 135 – M24.031IMP) ci sono alcune incongruenze che sono state evidenziate in giallo e in verde.

In sostanza si parla di una piattaforma elevatrice che inizialmente descrive oleodinamica con pistone posto in apposito locale, poi passa a descrivere un motore elettrico con contrappesi e funi spiroidali, quindi prevede porte REI 120' e infine fa riferimento alla normativa ascensori 95/16/CE – D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162.

In sintesi occorre:

- Fare riferimento alla normativa ascensori di settembre 2017 EN 8120 – EN 8150
- Chiarire se si voglia installare un ascensore o una piattaforma elevatrice
- Nel caso dell'ascensore, occorre prevedere un fondo fossa di almeno cm. 120 ma nella tavola di progetto A4 – Prospetti e Sezioni, nella Sezione C-C, il fondo fossa è indicato da cm. 25
- Nel caso della piattaforma elevatrice potrebbero bastare cm. 25 di fondo fossa indicati nella suddetta tavola A4
- Se necessarie, le porte potranno avere caratteristiche EI 120' e non REI 120' "

R: Nel punto indicato, in effetti nella descrizione c'è qualche refuso; si precisa che:

- L'impianto richiesto è una piattaforma elevatrice **e NON un ascensore**; pertanto la normativa di riferimento è ad essa relativa.
- Non è richiesta la fossa profonda almeno 1,20 ; ma un abbassamento di cm. 25 rispetto al pavimento finito;
- le porte ai piani dovranno essere automatiche (e non a battente) e dovranno avere caratteristiche REI 120'

Cesena, - 1 MAR 2018

STAZIONE UNICA APPALTANTE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
Dott. Angelo Rossi