



UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL SAVIO"

Stazione Unica Appaltante

Sede di Cesena (FC)

Tel. 0547/356231 Fax 0547/356572

BANDO DI PROCEDURA APERTA

COMUNE DI CESENA - Appalto dei lavori di "QUARTIERE CESUOLA
RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX CONAD CIG 7450678DFA

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE : ORE 13.00 DEL GIORNO 15 giugno 2018

FAQ N 6- RISPOSTE AI CHIARIMENTI

D.

Con riferimento alla voce di elenco prezzi Nr. 55 - ASC.02. PIATTAFORMA ELEVATRICE, non è chiaro il tipo di macchinario da quotare e precisamente:

Nel capitolato è descritta una cabina Larghezza mm.1200 x Profondità mm. 1500, mentre nella tavola di progetto "25. 4_1 TAV UNICA INTERV STRUTTURALI" è indicata una cabina Larghezza mm.1500 x Profondità mm.1500.

In ogni caso bisogna considerare che la cabina a norma per disabili per la piattaforma con accessi adiacenti è di Larghezza mm. 1200 x profondità mm. 1200

Nel capitolato è descritta una testata max h mm. 2600, mentre nella tavola di progetto "25. 4_1 TAV UNICA INTERV STRUTTURALI" è indicata una testata da mm. 2880.

Infine se la cabina da realizzare fosse Larghezza mm.1500 x Profondità mm.1500 la portata ovviamente non sarà più 400 kg ma andrà maggiorata.

R: Le dimensioni interne MINIME nette della cabina sono di mm 1200x1500x h2100.

Cesena, 17/05/2018

STAZIONE UNICA APPALTANTE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA

Dott. Angelo Rossi

