



UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL SAVIO"

Stazione Unica Appaltante

Sede di Cesena (FC)

Tel. 0547/356231 Fax 0547/356572

BANDO DI PROCEDURA APERTA

COMUNE DI CESENA - APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO STRUTTURALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "B. MUNARI" E SCUOLA INFANZIA "GIARDINETTO" IN LOC. S. EGIDIO PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA ANNA FRANK 185 .

CIG : 7733778380

BANDO DI GARA DEL 20/12/2018 PGN 55322/279

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE : ORE 13.00 DEL GIORNO 22 febbraio 2019

FAQ N. 01 – RISPOSTE AI CHIARIMENTI

D1 Con riferimento all'art. M14.01SER – Infissi esterni, al fine di soddisfare con maggior efficienza alle richieste di migliorie previste dal disciplinare di gara, si chiede se da parte Vs. è accettabile una soluzione di serramento in alluminio anziché in PVC come previsto da progetto, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi previsti dal capitolato tecnico.

RI No, non è accettabile. Gli infissi devono essere in PVC, con i soli rinforzi portanti in alluminio o acciaio.

D2 Si chiede inoltre se la trasmissione luminosa dei vetri (TL) può scendere lievemente al di sotto del valore soglia previsto da progetto (70%) al fine di migliorarne l'aspetto termico.

R2 Il progetto prevede che il valore del coefficiente di trasmissione luminosa dei vetri (TL) non sia inferiore al 70% al fine del rispetto convenzionale del rapporto di 1/8 per garantire l'illuminazione naturale degli ambienti scolastici.

Inoltre, nell'ambito dei criteri motivazionali, il disciplinare richiede che venga garantita la massima luminosità degli infissi (superficie vetrata) ed il massimo livello di trasmissione luminosa del vetro, richiedendo tra le altre cose anche un miglioramento della stessa superficie vetrata e della trasmissione luminosa del vetro.

Pertanto, nel caso in cui un concorrente ritenesse opportuno ridurre comunque la trasmissione luminosa a vantaggio di altri parametri (termici, acustici, ecc...), fermo restando i criteri motivazionali di valutazione come indicati nel disciplinare ai fini della valutazione da parte della commissione di gara, sarà ammesso un valore di tale indice TL inferiore purché il concorrente dimostri, per gli ambienti più sfavorevoli, il rispetto del FLDm (Fattore di Luce Diurna medio) ai sensi del Decreto Ministeriale 18/12/1975 mediante apposito calcolo a norma sottoscritto da tecnico abilitato.

Cesena, 06 FEB 2019

IL DIRIGENTE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA

Dott. Angelo Rossi

